

ICIM

Certificazione di Prodotto *Product Certification*

Certificato N.
Certificate No.

052BE/2

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

CISA S.p.A.

Via Oberdan, 42
48018 FAENZA (RA)

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

**SERRATURA APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO
MECHANICALLY OPERATED RIM LOCK**

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

**Serrature ad applicare serie "REVOLUTION"
Rim lock series "REVOLUTION"**

Modelli / Models:
1-56505-xx-x-00-xx, 1-B6505-xx-x-00-xx.

CONFORMEMENTE ALLA NORMA ED AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

EN 12209:03 – ICIM 0059CS

CON CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / WITH CLASSIFICATION UNI EN 1125:08


3	C	9	0	0	G	6	M	C	0	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CON CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 70R010 / WITH CLASSIFICATION DOC. ICIM 70R010

con aggiunta articoli / with added items:

1-06460-40/50/51/60/61-0, 1-06461-50/51/60/61-0,
1-06480-01/02/03/10/11/12/20/21/22-0, 1-06485-00/01/02-/20/21/22-0.

3	C	9	0	0	G	7	M	C	0	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

04/06/2010

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

04/06/2016

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

05/06/2019



Certificazione di Prodotto *Product Certification*

Certificato N.
Certificate No.**057BE/2**

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

CISA S.p.A.Via Oberdan, 42
48018 FAENZA (RA)

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

**SERRATURA APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO
MECHANICALLY OPERATED RIM LOCK**

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

**Serrature ad applicare serie "REVOLUTION"
Rim lock series "REVOLUTION"**

Modelli / Models:

1-56535-xx-x-00-xx, 1-B6535-xx-x-00-xx, 1-56735-xx-x-00-xx,
1-56736-xx-x-00-xx, 1-56785-xx-x-00-xx, 1-56786-xx-x-00-xx,
1-56787-xx-x-00-xx, 1-56788-xx-x-00-xx, 1-B6784-xx-x-00-xx,
1-B6785-xx-x-00-xx, 1-B6786-xx-x-00-xx.CONFORMEMENTE ALLA NORMA ED AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT**EN 12209:03 – ICIM 0059CS**

CON CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / WITH CLASSIFICATION UNI EN 1125:08

3 X 9 1 0 G 6 P C 2 O

CON CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 70R010 / WITH CLASSIFICATION DOC. ICIM 70R010

con aggiunta articoli / with added items:

1-06460-40/50/51/60/61-0, 1-06461-50/51/60/61-0,
1-06480-01/02/03/10/11/12/20/21/22-0, 1-06485-00/01/02/20/21/22-0

3 X 9 1 0 G 7 P C 2 O

ICIM S.p.A.PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE**04/06/2010**EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE**04/06/2016**DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE**05/06/2019**



Certificazione di Prodotto

Product Certification

Certificato N.
Certificate No.**058BE/2**

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

CISA S.p.A.

Via Oberdan, 42

48018 FAENZA (RA)

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

SERRATURA APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO
MECHANICALLY OPERATED RIM LOCK

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

Serrature ad applicare serie "REVOLUTION"
Rim lock series "REVOLUTION"

Modelli / Models:

1-56525-xx-x-00-xx, 1-B6525-xx-x-00-xx.

CONFORMEMENTE ALLA NORMA ED AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT**EN 12209:03 – ICIM 0059CS**

CON CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / WITH CLASSIFICATION UNI EN 1125:08


3 | C | 9 | 0 | 0 | G | 6 | P | C | 0 | O


CON CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 70R010 / WITH CLASSIFICATION DOC. ICIM 70R010

con aggiunta articoli / with added items:

1-06460-40/50/51/60/61-0, 1-06461-50/51/60/61-0,
1-06480-01/02/03/10/11/12/20/21/22-0, 1-06485-00/01/02/20/21/22-0

3 | C | 9 | 0 | 0 | G | 7 | P | C | 0 | O


ICIM S.p.A.PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE**04/06/2010**EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE**04/06/2016**DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE**05/06/2019**



ICIM

Certificazione di Prodotto *Product Certification*

Certificato N.
Certificate No.

063BE/2

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

CISA S.p.A.

Via Oberdan, 42

48018 FAENZA (RA)

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

**SERRATURA APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO
MECHANICALLY OPERATED RIM LOCK**

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

**Serrature ad applicare serie "REVOLUTION"
Rim lock series "REVOLUTION"**

Modelli / Models:

1-56515-xx-x-00-xx, 1-56615-xx- x -00-xx, 1-B6515-xx- x -00-xx,
1-B6615-xx- x -00-xx, 1-56715-xx- x -00-xx, 1-56716-xx- x -00-xx,
1-56765-xx- x -00-xx, 1-56766-xx- x -00-xx, 1-56767-xx- x -00-xx,
1-56768-xx- x -00-xx, 1-B6764-xx- x -00-xx, 1-B6765-xx- x -00-xx,
1-B6766-xx- x -00-xx.

CONFORMEMENTE ALLA NORMA ED AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

EN 12209:03 – ICIM 0059CS

CON CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / WITH CLASSIFICATION UNI EN 1125:08


3	X	9	1	0	G	6	M	C	2	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CON CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 70R010 / WITH CLASSIFICATION DOC. ICIM 70R010

con aggiunta articoli / with added items:

1-06460-40/50/51/60/61-0, 1-06461-50/51/60/61-0,
1-06480-01/02/03/10/11/12/20/21/22-0, 1-06485-00/01/02-/20/21/22-0

3	X	9	1	0	G	7	M	C	2	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

04/06/2010

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

04/06/2016

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

05/06/2019

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

n° 2015-02-17 rev.0
 (UNI CEI EN 45014)

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che le serrature serie

REVOLUTION
 artt. 1.15515.XX.0,

Soggette a questa dichiarazione, sono state testate in accordo alla norma
 EN12209:2003 con la seguente classificazione:

REQUIREMENT EN12209:2003 par.	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5-7	5.8	5.9	5.10	5.11	5.12
GRADO	3	X	9	0	0	G	6	M	C	2	0


- 5.2 Categoria d'Uso
- 5.3 Durata
- 5.4 Massa porta
- 5.5 Resistenza al fuoco
- 5.6 Sicurezza (Safety)
- 5.7 Resistenza alla corrosione e alla temperatura
- 5.8 Sicurezza dei punti di chiusura
- 5.9 Campo di applicazione della porta
- 5.10 tipo di funzionamento della chiave
- 5.11 tipo di funzionamento della maniglia
- 5.12 Identificazione tipo di chiave

(RIF. REPORT CISA n°0030 rev 1)

Faenza, 17 Feb 2015

Manager Locks and Key Systems

Fausto Fustini



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

n° 2015-02-17 rev.0
 (UNI CEI EN 45014)

CISA S.p.A.

declares under its sole responsibility

that the **locks series**

REVOLUTION
 artt. 1.15515.XX.0,

which are subjected to this declaration, have been successfully tested in conformity with the prescriptions of the European standard:

EN 12209:2003

REQUIREMENT EN12209:2003 par.	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5-7	5.8	5.9	5.10	5.11	5.12
GRADO	3	X	9	0	0	G	6	M	C	2	0

- 5.2: Category of use
- 5.3: Durability
- 5.4: Door mass and closing force
- 5.5: Fire resistance
- 5.6: Safety
- 5.7: Corrosion resistance and temperature
- 5.8: Security and drill resistance
- 5.9: field of door application
- 5.10: type of key operation and locking
- 5.11: type of spindle operation
- 5.12: key identification requirement

(Ref. Test report CISA n°0030 rev1)

Faenza, 17 Feb 2015

Manager Locks and Key Systems

Fausto Fustini



ATTESTATO DI CONFORMITÀ

DIRETTIVA 89/106/CEE
CERTIFICATE OF CONFORMITY
DIRECTIVE 89/106/CEE



Questo certificato è rilasciato in conformità a quanto prescritto dall'Art.6 par.2 lettera b) del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE) ed attesta la conformità del prodotto di seguito identificato agli Art.1, Art.2 ed allegato A del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE)

This certificate has been issued in conformity to what prescribed by the Art.6 par.2 letter b) of the DPR 21/04/1993, n°246 (Directive 89/106/EC) and certifies the conformity of the product described below to the Art.1, Art.2 and attachment A of DPR 21/04/1993, n°246 (Directive 89/106/EC)

ATTESTATO N°	0425 CPD 2207	CERTIFICATE N°
Organismo notificato	ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) ITALY	Notified Body Identification number: 0425
Dati Fabbricante	Sede legale CISA S.p.A. Via Oberdan, 42 - 48018 FAENZA (RA) Unità operativa Manufacture Italiana Sh.p.k. Rruga "Asti Nushi", Lagja nr.14 – Shkozet – DURRES	Manufacturer Head office Operative unit
Dati prodotto	SERRATURA AD INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO MECHANICALLY OPERATED MORTICE LOCK Denominazione Serrature ad applicare serie "REVOLUTION" Rim lock series "REVOLUTION" Modelli / Models: 1-56535-xx-x-00-xx, 1-B6535-xx-x-00-xx, 1-56735-xx-x-00-xx, 1-56736-xx-x-00-xx, 1-56785-xx-x-00-xx, 1-56786-xx-x-00-xx, 1-56787-xx-x-00-xx, 1-56788-xx-x-00-xx, 1-B6784-xx-x-00-xx, 1-B6785-xx-x-00-xx, 1-B6786-xx-x-00-xx.	Product details Type Denomination
Sistema di attestazione della conformità	1	Attestation of conformity
Norma di riferimento	EN 12209:2003	Standard
Classificazione	3 X 9 1 0 G 6 P C 2 0 con aggiunta articoli / with added items: 1-06460-40/50/51/60/61-0, 1-06461-50/51/60/61-0, 1-06480-01/02/03/10/11/12/20/21/22-0, 1-06485-00/01/02/20/21/22-0.	Classification
Classificazione	3 X 9 1 0 G 7 P C 2 0	Classification
Eventuali estensioni	Nessuna / None	Extensions
Eventuali condizioni di subordine della Certificazione CE	Nessuna / None	Possible conditions of subordination of the CE Certification

Il presente attestato è valido esclusivamente per il prodotto indicato. Eventuali varianti da apportare devono essere approvate da ICIM SpA
The present issue is valid only for the product described above. Possible changes to be brought in have to be approved by ICIM S.p.A.

Data di emissione
First issue

Emissione corrente
Current Issue

04/06/2010

14/06/2013

ICIM S.p.A.



ATTESTATO DI CONFORMITÀ

DIRETTIVA 89/106/CEE
CERTIFICATE OF CONFORMITY
DIRECTIVE 89/106/CEE



Questo certificato è rilasciato in conformità a quanto prescritto dall'Art.6 par.2 lettera b) del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE) ed attesta la conformità del prodotto di seguito identificato agli Art.1, Art.2 ed allegato A del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE)

This certificate has been issued in conformity to what prescribed by the Art.6 par.2 letter b) of the DPR 21/04/1993, n°246 (Directive 89/106/EC) and certifies the conformity of the product described below to the Art.1, Art.2 and attachment A of DPR 21/04/1993, n°246 (Directive 89/106/EC)

ATTESTATO N°	0425 CPD 2210	CERTIFICATE N°
Organismo notificato	ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) ITALY	Notified Body Identification number: 0425
Dati Fabbricante	CISA S.p.A. Via Oberdan, 42 - 48018 FAENZA (RA) Manufacture Italiana Sh.p.k. Ruga "Asti Nushi", Lagja nr.14 – Shkozet – DURRES	Manufacturer Head office Operative unit
Dati prodotto	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO MECHANICALLY OPERATED RIM LOCK Serrature ad applicare serie "REVOLUTION" Rim lock series "REVOLUTION" Modelli / Models: 1-56515-xx-x-00-xx, 1-56615-xx-x-00-xx, 1-B6515-xx-x-00-xx, 1-B6615-xx-x-00-xx, 1-56715-xx-x-00-xx, 1-56716-xx-x-00-xx, 1-56765-xx-x-00-xx, 1-56766-xx-x-00-xx, 1-56767-xx-x-00-xx, 1-56768-xx-x-00-xx, 1-B6764-xx-x-00-xx, 1-B6765-xx-x-00-xx, 1-B6766-xx-x-00-xx.	Product details Type Denomination
Sistema di attestazione della conformità	1	Attestation of conformity
Norma di riferimento	EN 12209:2003	Standard
Classificazione	3 X 9 1 0 G 6 M C 2 0 con aggiunta articoli / with added items: 1-06460-40/50/51/60/61-0, 1-06461-50/51/60/61-0, 1-06480-01/02/03/10/11/12/20/21/22-0, 1-06485-00/01/02/20/21/22-0.	Classification
Classificazione	3 X 9 1 0 G 7 M C 2 0	Classification
Eventuali estensioni	Nessuna / None	Extensions
Eventuali condizioni di subordine della Certificazione CE	Nessuna / None	Possible conditions of subordination of the CE Certification

Il presente attestato è valido esclusivamente per il prodotto indicato. Eventuali varianti da apportare devono essere approvate da ICIM SpA
The present issue is valid only for the product described above. Possible changes to be brought in have to be approved by ICIM S.p.A.

Data di emissione
First issue

Emissione corrente
Current Issue

04/06/2010

14/06/2013

ICIM S.p.A.